

Gdańsk 30.06.2017 r.

Dot. postępowania ZP/96/008/R/17

Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii efektywnych w produkcji, przesyłce, dystrybucji i zużyciu energii i paliw;

W/w postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o treści:

W opisie technicznym branży sanitarnej jest zapis „ Pompownie należy wyposażyć w instalacje wentylacji w postaci kominka wywiewnego oraz szafę sterowniczą z niezbędnym wyposażeniem zasilaną zgodnie z branżą elektryczną”. Branża elektryczną nie precyzuje wyposażenia szafy sterowniczej. Prosimy o wskazanie standardu sterowania pompowni.

Odpowiedź w załączeniu.

Kierownik Projektu
nr umowy RPPM.04.02.00-22-0001/16-00


prof. dr hab. Ewa Klugmahn-Radziemska
prof. zw. PG

Odpowiedź:

Zasilanie szafy sterowniczej należy wykonać zgodnie z opracowaniem branży elektrycznej. Co do samej szafy sterowniczej, należy ją wykonać tak, aby zostały spełnione warunki zgodnie z punktem 5.4 opisu technicznego. Odpowiednio wyposażoną szafę sterowniczą dostarcza producent po uwzględnieniu wytycznych.