



**POLITECHNIKA  
GDAŃSKA**

**Zastępca kanclerza ds. infrastruktury**

Gdańsk, 21.08.2017 r.

**Centralny nr postępowania: ZP/141/055/R/17**

Dotyczy: **przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12.**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), o brzmieniu:

**Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 1:**

Prosimy o sprecyzowanie grubości i rodzaju materiału, który należy zastosować dla fasady siatkowej

**Wyjaśnienie:**

Fasada z blachy perforowanej – aluminium lakierowane grubości 2 lub 3 mm, w zależności od zaleceń producenta.

**Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 2:**

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie siatki o średnicy oczek innej od 30mm – jeśli tak to z jaką tolerancją?

**Wyjaśnienie:**

Dopuszcza się minimalny wymiar oczka 20 mm przy zachowaniu przezierności minimum 30 %.

Zastępca Kanclerza  
ds. Infrastruktury  
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miler

Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

POLITECHNIKA GDAŃSKA  
ul. G. Narutowicza 11/12  
80-233 Gdańsk

tel. +48 58 347 17 44  
fax +48 58 347 14 15  
e-mail: biuro.kanclerza@pg.edu.pl  
www.pg.edu.pl