



Zastępca kanclerza ds. infrastruktury

Gdańsk, 24.08.2017 r.

Centralny nr postępowania: ZP/141/055/R/17

Dotyczy: **przebudowa i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Gabriela Narutowicza 11/12.**

Zamawiający Politechnika Gdańska, informuje, iż w niniejszym postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), o brzmieniu:

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 1:

Proszę o udostępnienie rysunków stalowej podkonstrukcji pod szklane elementy podłogowe;

Wyjaśnienie:

Na rysunku P.1 (Tom VIII Architektura Wnętrz – Posadzki szklane) jest ujęty układ szklanych posadzek i schematyczny wymiar profili. Zaproponowano brzegowe profile kątowe i teowe z uszczelką. Warsztatowe rozwiązania, w tym wymiary profili należy sprecyzować według zaleceń wybranego dostawcy podkonstrukcji.

Prośba o wyjaśnienie treści SIWZ 2:

Kosztorys zawarty w dokumentacji przetargowej nie zawiera następujących aparatów, które pojawiają się w projekcie:

1. Instalacje elektryczne zewnętrzne - czy ująć pozycje zaznaczone na czerwono w szafie nr 6 na Rys.E.06?
2. Instalacje elektryczne wewnętrzne - czy ująć puszki przyłączeniowe do kuchenek, wykonanie wypustów 1-fazowych i 3-fazowych oraz powierzchniowych regulatorów temperatury?
3. Instalacje teletechniczne - czy ująć materiały wyszczególnione w tabelkach dokumentacji, których nie zawiera ten kosztorys?

Wyjaśnienie:

- Ad. 1 Tak
Ad. 2 Tak
Ad. 3 Tak

Zastępca Kanclerza
ds. Infrastruktury
Politechniki Gdańskiej

mgr inż. Mariusz Miler

.....
Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona