



LEGENDA:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA:

- Przewody ciepłej wody - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej
- Przewody zimnej wody - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej
- Przewody cyrkulacji - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub w bruździe ściennej
- Przewody ciepłej wody - PP STABI PN16 prowadzone pod stropem oraz piony
- Przewody zimnej wody - stal ocynk. prowadzone pod stropem oraz piony
- Przewody cyrkulacji - PP STABI PN16 prowadzone pod stropem oraz piony

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

- Przewody instalacji c.t. do nagrzewnicy - zasilanie - stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem
- Przewody instalacji c.t. do nagrzewnicy - powrót - stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem
- Przewody instalacji c.o. - zasilanie - stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem oraz piony
- Przewody instalacji c.o. - powrót - stalowe czarne przewodowe prowadzone pod stropem oraz piony
- Przewody instalacji c.o. - zasilanie - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub bruździe ściennej
- Przewody instalacji c.o. - powrót - PE-RT/Al/PE-RT prowadzone w posadzce lub bruździe ściennej
- Piony inst. c.o.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ, TECHNOLOGICZNEJ ORAZ ODPROWADZENIA SKROPLIN:

- Przewody kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone w posadzce lub bruździe ściennej
- Przewody odprowadzenia skroplin PP prowadzone pod stropem
- Przewody kanalizacji sanitarnej PVC prowadzone pod stropem
- Piony kanalizacji sanitarnej

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:

- WYWIEW (W1-sala 0.025/W2-pomieszczenia siłowni/W3-sala 1.024)
- NAWIEW (N1-sala 0.025/N2-pomieszczenia siłowni/N3-sala 1.024)
- WYWIEW (W5-W4)
- WYWIEW (WC1-WC4 - pomieszczenia sanitarne)
- WYWIEW (WT1-WT3 - pomieszczenia serwerowni i rozdzielni)
- WYWIEW (W6-pomieszc. admin./W7-kuchnia)
- wentylator osiowy, ścienny V=50m3/h

INSTALACJA KLIMATYZACJI:

- przewody instalacji klimatyzacji prowadzone pod stropem
- Piony inst. klimatyzacji

REKON

BIURO USŁUG KOSZTORYSOWO-PROJEKTOWYCH
80-839 GDAŃSK, UL. SIEROCA 1/2, tel. 058 301 00 53,
601 08 20 46

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Bogdan Doliński	POM/0016/POOS/03 spec.inst.sanit.	
Projektant:	mgr inż. Magdalena Majchrzykiewicz		
Projektant:			
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Krzemińska	69/GD/01 spec.inst.sanit.	

OBIEKT:
GDAŃSK, ul. WYSPAŃSKIEGO 7
PRZEBUDOWA DOMU STUDENCKIEGO nr 5

RYSUNEK:
RZUT KONDYGN. I -
Instal. wod.-kan., c.o., c.t., wentylacji mechanicznej
oraz klimatyzacji

Faza:	Data:
PB	05.2017
1:100	Nr rysunku: 3