2x DVK 30m

2xrura osłonowa DVK Ø160mm

istn. st. transf. PG kierunek proj. ZK-4
proj. YAKXS 4x240mm² + FeZn 25x4mm

istn. st. transf. PG kierunek proj. ZK-4
proj. YAKXS 4x240mm² + FeZn 25x4mm

DVK 2m

DVK 3m

DVK 6m

SRS 7m

DVK 9m

DVK 5m

DVK 6m

SO kier. słup ośw. nr 6/2
proj. YAKXS 4x25mm² +
FeZn 25x4mm

2x SRS 6m

DVK 3m

SRS 10m

2x SRS 7m

DVK 2m

DVK 4m

SRS 7m

DVK 3m

DVK 2m

DVK 2m

DVK 3m

DVK 3m

DVK 2m

SRS 6m

w słupie ośw. nr 1/2 zastosować
otwartą tabliczkę podziału sieci

SO kier. słup ośw. nr 1/2
proj. YAKXS 4x25mm² +
FeZn 25x4mm

istn. st. transf. PG kierunek proj. ZK-4
proj. YAKXS 4x240mm² + FeZn 25x4mm

istn. studnia kablowa teletechniczna
do wymiany na proj. studnię SKR-2

2x DVK 6m

DVK 23m

DVK 18m

proj. przepust z budynku DS5
do studni SKR-2 dla inst.
teletechnicznych 110mm

istn. szafka oświetleniowa oraz
istn. złącze kablowe do likwidacji

proj. szafka oświetleniowa SO

proj. złącze kablowe ZK-4

proj. złącze kablowe ZK-7

istn. słup ośw. do wymiany
h=5m (pozostawić istn. oprawę ośw.)

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Obiekt: Gdańsk - ul. Wyspiańskiego

Identyfikator 1 nazwa jednostki ewidencyjnej: 226101
Identyfikator 1 nazwa obrębu ewidencyjnego: 43
Nr sekcji: 6.221.26.III.J, -3
Nr KERG : 4751/5
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000 strefa 6
Geodezyjny układ odniesienia: Kronsztadt 86 bis

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, który wykonał mapę oraz podpis osoby reprezentującej ten podmiot:

Geoden
Usługi Geodezyjno . Kartograficzne
inż. Tadeusz Orłowski
81-573 Gdynia, ul. Źródło Marii 6 E/2
Regon 220511345, NIP 593-120-67-52

Imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę:

Tomasz Korcz
Geodeta uprawniony
nr upr. 19318

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Gdańsk, dnia 15.05.2017

Służebności gruntowych nie badano.

Obiekty nieobjęte katalogiem obiektów baz danych

(§ 80 ust.3 - Rozporz. MSWiA z dn.09.11.2011r. Dz.U.Nr 236, poz.1572):

Powiatowa/Miejska Służba Geodezyjno-Kartograficzna w Gdańsku
Wydział Geodezji
Referat Zasobu Geodezyjnego
2017 115 9715 SM
2017-05-31
PODINSPEKTOR
Iwona Gabryś

W dniu 08.05.2017r. uzupełniono o treść nakładki RKSPUT Gdańsk - patrz mapa
Gdańsk, dn. 08.05.2017r.

LEGENDA:

OZNACZENIA GRAFICZNE:

- WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- BUDYNEK ADAPTOWANY
- DROGI ISTNIEJĄCE
- PROJEKTOWANE MIEJSCA POSTOJOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
- CHODNIKI ISTNIEJĄCE
- CHODNIKI PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- ZIELEŃ NISKA ISTNIEJĄCA
- TEREN UTWARDZONY
- OGRODZENIE ISTNIEJĄCE - do likkwidacji
- ZIELEŃ WYSOKA ISTNIEJĄCA
- ZIELEŃ NISKA PROJEKTOWANA
- PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE wg. opracowania branżowego
- PÓŁAUTOMATYCZNE SŁUPKI DROGOWE

OZNACZENIA LITEROWE:

- VI — ILOŚĆ KONDYGNACJI
- 1. — BUDYNEK AAPTOWANY
- ŚM — WIATA ŚMIETNIKOWA
- P8 — ILOŚĆ MIEJSC POSTOJOWYCH
- ŁAWKA 140x47x43cm
- KOSZ NA ŚMIECI (60l) - 60x60cm
- R20 — MIEJSCA POSTOJOWE DLA ROWERÓW

LEGENDA INSTALACJE ELEKTRYCZNE :

- proj. LK nN-0,4kV
- projektowane złącze kablowe/szafka oświetleniowa
- proj. rura osłonowa DVK/SRS
- 1 — proj. słup oświetleniowy h=5m, oprawa oświetleniowa: 24Leds 500mA, NW, 38W, 5458lm, IP66 kąt nachylenia oprawy: 10°
- 2 — proj. słup oświetleniowy h=5m, oprawa oświetleniowa: 24Leds 500mA, NW, 38W, 5458lm, IP66 kąt nachylenia oprawy: 5°
- 3 — proj. słup oświetleniowy h=5m, oprawa oświetleniowa: 24Leds 500mA, NW, 38W, 5458lm, IP66 kąt nachylenia oprawy: 0°
- 4 — proj. oprawa oświetleniowa montowana na budynku DS5, na wysokości h=5m: 24Leds 500mA, NW, 38W, 5458lm, IP66, kąt nachylenia oprawy: 10°
- 5 — proj. słup oświetleniowy h=4m, z wysięgnikiem l=1m, h=1m, oprawa oświetleniowa: 32Leds 500mA, NW, 51W, 7277lm, IP66 kąt nachylenia oprawy: 5°
- proj. słup oświetleniowy h=4m, oprawa oświetleniowa parkowa: 16Leds 500mA, NW, 26W, 3532lm, IP66
- proj. studnia teletechniczna SKR-2

Uwagi:

1. Ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Kable układać zgodnie z normą N-SEP-E-004.
3. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi instalacjami elektrycznymi, gazowymi, wod-kan., c.o., i teletechnicznymi wykonywać zgodnie z normą N-SEP-E-004 w przepustach DVK w technologii wykopu otwartego.
4. Skrzyżowania z ulicami, drogami pożarowymi należy wykonać w przepuście SRS. Kable prowadzone pod proj. chodnikiem oraz nad halami garażowymi - ułożyć w rurach ochronnych DVK.
5. Dla kabli oświetleniowych YAKXS 4x25mm² stosować rury osłonowe DVK/SRS o średnicy Ø110mm. Dla kabla zasilającego ZK-4 YAKXS 4x240mm² stosować rury osłonowe DVK/SRS o średnicy Ø160mm.

EK energia

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa Domu Studenckiego nr 5
ul. Wyspiańskiego 7, 80-434 Gdańsk
Plan Zagospodarowania Terenu

Faza:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		Data: 10.2017
Rysunek:	Plan Zagospodarowania Terenu - inst. elektryczne.		
Projektant:	mgr inż. Andrzej Popiełski nr upr. 88/Gd/01 *w spec. instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych*		Nr rysunku: E/1
Sprawdzający:	inż. Edward Zaworski nr upr. 1288/Gd/83 *w spec. instalacyjnej w zakresie inst. elektrycznych*		
Opracował:	inż. Patryk Estrop		