

LP	Nazwa obwodu	Nazwa obwodu	Parametry przewodu		Parametry obwodu									Warunek
			Typ	Przekrój [mm2]	Długość	Rezystancja linii	Reaktancja linii	Rezystancja pętli zwarcia	Reaktancja pętli zwarcia	Impedancja pętli zwarcia	Prąd zwarcia	Prąd znamionowy zabezpieczenia	Prąd wyłączeniowy	
			-	mm2	l	RL	XL	RK	XK	ZK	Ikmin"	In	Iwyl	
			-	s	m	mOhm	mOhm	mOhm	mOhm	mOhm	A	A	A	
	<b>PZT</b>													
1.	zasilanie proj. ZK-4 ze stacji transf. PG	zas. DS5	YAKXS	240	200	8,62	16,00	21,05	42,75	82,65	1839,50	315	1733	Spełniony
2.	proj. obwód oświetleniowy nr 2	O2	YAKXS	25	300	124,15	24,00	252,10	58,75	341,51	445,20	16	82	Spełniony

**Tabela nr 2: Samoczynne wyłączenie zasilania**