JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

JZ-1.1

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

JZ-1.2

ISTN. NIECZYNNE ZŁĄCZE KABLOWE DO LIKWIDACJI

ZK

ISTN ZŁĄCZE KABLOWE ZASILANIE CENTRAL TELEFON CZNEJ DO LIKWIDACJI Z CENTRALĄ W RAMACH ODRĘBNEJ INWESTYCJI

ZK

ZK ZELSET

ISTN. ZŁĄCZE KABLOWE ZASILANIE REZERWOWE WYDZ. ZARZ. I EKONOMII (WYMIANA CZĘŚCI ELEWACYJNEJ)

NL.1/WL.1

W1 WINDA 2.97m²

WYL.PPOŻ.1

WYL.PPOŻ.2

WYL.PPOŻ.3

RN

WLZ – YKY 5x35

WLZ – YKY 5x35 z rozdzielnicy RG–N1

RG2 / 22 5 x LgY 1x95

RG1 / 12 5 x LgY 1x95

RG1 / 22 YKY2o 5x25

RG1 / 12 5 x LgY 1x95

RG1 / 11 5 x LgY 1x95

RG1 / 11.0 5 x LgY 1x95

RG1 / P101 NHXH 3x2,5

RG2 / 21 YKY2c 5x25

RG2 / 21.0 YKY2o 5x25

RG2 / 21 YKY2o 5x25

ISTN. PTo-1 DO WYMIANY (ZM. NAZWY) 22RP0

ISTN. PTo-2 DO WYMIANY (ZM. NAZWY) 12RP0

ISTN. PTo-3 DO WYMIANY (ZM. NAZWY) 11RP0

ISTN. PTo-4 DO WYMIANY (ZM. NAZWY) 21RP0

PTo2.3

PROJ. 12RP0.3

12RP0-103

11RP0.1 ROZDZ.PROJ.

11RP0.2 ROZDZ.PROJ.

1'RP0-101

1'RP0-102

Rozdzielnica do likwidacji RP-1

PTK Rozdzielnica do likwidacji

PTE Rozdzielnica do likwidacji

HP025+G

HP025+G

HP025+G

12RP0-102

11RP0-103

Zmiana wielkości 1 P1x1.1 m

11RP0.3

2ć | ZAPL. LABOR. /DOTYCHCZAS. | 38.74m²

2d | LABORATORIUM /DOTYCHCZAS. | 148.68m²

25U | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 15.57m²

26U | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 24.80m²

27L | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 11.04m²

28U | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 12.78m²

20AU | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 16.87m²

1 | POMIESZCZENIE PRACOWNICZE | 18.76m²

2 | POMIESZCZENIE PRACOWNICZE | 12.91m²

3 | POMIESZCZENIE PRACOWNICZE | 12.98m²

4 | POMIESZCZENIE PRACOWNICZE | 12.98m²

5 | POMIESZCZENIE PRACOWNICZE | 20.45m²

KL.2 | KL. SCHODOWA | 13.57m²

24g | MAGAZYN /DOTYCHCZAS. | 6.26m²

23U | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 15.38m²

22U | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 12.98m²

KL1 | KL. SCHODOWA | 4.39m²

9 | POMIESZCZENIE SOCJALNE | 11.09m²

10 | WC MĘSKIE | 10.97m²

11 | WC DAMSKIE | 15.13m²

10a | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 4.06m²

K | KOMUNIKACJA | 79.96m²

12 | KIEROWNIK KATEDRY | 17.47m²

12a | SEKRETARIAT | 13.61m²

13 | POMIESZCZENIE PRACOWNIKÓW | 13.67m²

13a | SALA SEMINARYJNA | 40.43m²

HALL | HALL | 43.86m²

3.0A01 | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 27.0m²

B02 | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 17.0m²

3A04 | POM. PRACOW. /DOTYCHCZAS. | 13.0m²

K | KOMUNIKACJA | 9.5m²

LEGENDA:

– rozdzielnica

– wewnętrzna linia zasilająca YKY 5x35

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temat opracowania, nazwa obiektu | | | |
| **PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU - BUDYNEK "ŻELBETU" (WILIŚ A), ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdańsk** | | | |
| Inwestor: | | | |
| **Politechnika Gdańska ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk** | | | |
| Faza opracowania | Branża | Data | |
| PROJEKT WYKONAWCZY | ELEKTRYCZNA | 08.2017 | |
| Projektował: | Uprawnienia | Podpis | |
| inż. Jan Mańkus | 219/Gd/2002 | | |
| Opracował: | Uprawnienia | | |
| inż. Mariusz Berent | - | | |
| Przedmiot rysunku | | Skala | Nr rys. |
| TRASA WEWNĘTRZNEJ LINII ZASILAJĄCEJ - RZUT PARTERU | | 1:100 | **E-2** |

Pracownia Projektowa Marta Rogalska
Al. Grunwaldzka 493/31, 80-309 Gdańsk
tel. 58 55 22 109, kom. 603 341 360