

SZCZEGÓŁ "A" CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
Schemat zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
woda grzewcza, temp. +80/60°C



1. zawór odcinający kulowy
2. zawór równoważący ręczny z nastawą wstępną i króćcami pomiarowymi
3. zawór spustowy Dn15 ze złączką do węża
4. AZR – automatyczny zawór równoważąco–regulacyjny z funkcją stałego przepływu, typu PIBCV, z siłownikiem 0–10V, z króćcami pomiarowymi
5. filtr siatkowy
6. zawór zwrotny
7. odpowietrznik automatyczny
8. łącznik amortyzacyjny
9. zwężka
10. pompa obiegowa elektroniczna
11. manometr
12. termometr bimetaliczny

SZCZEGÓŁ "B" CIEPŁO TECHNOLOGICZNE
Schemat zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
woda grzewcza, temp. +80/60°C



1. zawór odcinający kulowy
2. AZR – automatyczny zawór równoważąco–regulacyjny z funkcją stałego przepływu, typu PIBCV, z siłownikiem 0–10V, z króćcami pomiarowymi
3. zawór spustowy Dn15 ze złączką do węża
4. filtr siatkowy
5. termometr bimetaliczny
6. odpowietrznik automatyczny
7. manometr

LEGENDA:

- Ciepło technologiczne powrót
- Ciepło technologiczne zasilanie
- Kabel grzewczy
- Przejście p.poż.

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILIŚ–ŻELBET – ETAP I		Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		Nr rysunku: 10
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: SANITARNA	
Nazwa rysunku:	SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO		Skala: 1:100

Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Podpis
Projektant:	mgr inż. ROBERT JANAŚ	POM/0039/POOS/11	instalacyjna	
Współpraca:		–	–	
Sprawdził:	mgr inż. BEATA GLAPA–JURSZ	POM/0202/POOS/08	instalacyjna	