




LEGENDA:



UWAGA:

1. W budynku należy wymienić wszystkie instalacje poza instalacją c.o., która niedawno została wymieniona (z wyjątkiem nowopostawionych sanitariorów oraz pomieszczeń, w których dokonano już zmianę funkcji, gdzie projektuje się instalację wod-kan i koryguje układ grzejników i średnic grzejników).
2. Przewiduje się odgałęzianie zasilające jeden hydrant - średnica Ø32, odgałęzienie zasilające dwa hydranty Ø40.
3. Zasilanie w wodę użytkową przyborów sanitarnych przewiduje się z projektowanych przewodów prowadzonych pod stropem.
4. Ścieki z przyborów sanitarnych na poziomie 1 odprowadzone będą do projektowanej instalacji kanalizacji podposadzkowej.
5. Średnice przewodów, odprowadzających skropliny grawitacyjnie należy przyjąć:
 - 1 klimatyzator - Ø25,
 - 2,3 klimatyzatory - Ø32.

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div> <p>Firma "RECORD" Sp. z o.o.</p> <p>80-299 Gdańsk, ul. Homera 55 tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69 record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl</p> </div> </div>			
Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WLIŚ–ŻELBET – ETAP I		Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH		Nr rysunku: 02
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branda: SANITARNA	
Nazwa rysunku:	RZUT PIWNIC		Skala: 1:100
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:
Projektant:	mgr inż. ROBERT JANAŚ	POM/0039/P00S/11	Instalacyjna
Współpraca:		-	-
Sprawdził:	mgr inż. BEATA GLAPA–JURSZ	POM/0202/P00S/08	Instalacyjna