





Wyposażenie drzwi typowych



LEGENDA:



Przewody układać wykorzystując kanały telekomunikacyjne pokazane w projekcie autonomicznym okablowania strukturalnego. Pomiędzy kondygnacjami przewody układać w pionowych szachtach.
Przewód magistrali do czytników i manipulatorów FTP cat6.
Przewód do czujek PIR 4x0,5
Przewód do czujek PIR 2x0,5MW
Przewód do czujek PIR 4x0,5MW
Wszystkie linie parametryczne (czujki) od odbiorczych przekaźnika.
Czujki z AM podlegają w tab sposób, aby sygnały podawane były przynajmniej z dwóch niezależnych czujek (AM lub czujki z antymaskowaniem).
Dla celów weryfikujących linie kontaktronowe czujek inercyjnych mogą być podłączone do tej samej linii.
Czujki wymagające zasilania muszą być zlokalizowane w taki sposób aby zmaksymalizować zasięg ale wyeliminować wpływ na ich urządzenia.

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Homera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WILIŚ–ŻELBET – ETAP I			Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH			Nr rysunku: 10
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: TELETECHNIKA		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA			Skala: 1:100
Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Podpis
Projektant:	inż. ZENON OSIECKI	0993/98/U	instalacyjna	
Współpraca:	mgr inż. MARCIN WOLIŃSKI	–	–	
Sprawdził:	inż. WIESŁAW KĘPIŃSKI	196/96/U	instalacyjna	