

SCHEMAT CAŁEJ INSTALACJI SSP BUDYNKU ŻELBET - DO CZĘŚCIOWEJ REALIZACJI ZGODNIE Z KOLEJNYMI RYSUNKAMI

LEGENDA:

- Optyczno, punktowa czujka dymu
- Optyczno, punktowa czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Punktowa czujka ciepła
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Czujka liniowa
- Lokalnie czujka ulatniania
- Sygnalizator optyczno-akustyczny
- Moduł (kod wejściowy/ wyjściowy) (w tym)
- Centrala sygnalizacji pożarowej
- Panel wyniesiony centrali sygnalizacji pożarowej
- Zasilacz buforowy sygnalizacji pożarowej 24V DC
- Centrala oddymiania
- Przycisk oddymiania
- Element oddymiający klapa oddymiania (w tym napędy klapów)
- Centrala czadowej ogniowych
- Przycisk oddymiający
- Klapa dymu - oddymiająca
- Zasilacz dodatkowy
- Puszka połączeniowa PIP-2A
- Puszka łączeniowa
- Elektromagnes drzwiowy

TYPSTY 1x2x1,5
HDGs 2x1,5 PHBE
HDGs 4x1,5 PHBE
OMY 2x1,0

L.p.	Data zmiany	Opis zmiany	Podpis autora zmiany

Firma "RECORD" Sp. z o.o.
80-299 Gdańsk, ul. Womera 55
tel.(58) 340 35 67, fax.(58) 340 35 69
record@record.gda.pl, ww.record.gda.pl

Obiekt:	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WLIŚ– ŻELBET – ETAP I	Data: 05.2018
Projekt:	PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH	Nr rysunku: 1
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: TELETECHNIKA
Nazwa rysunku:	SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ – SCHEMAT BLOKOWY	Skala: 1:100

Autorzy:	Imię i nazwisko:	Numer uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant:	inż. ZENON OSECKI	0353/SR/U	instalacyjna	
Współpraca:	mgr inż. MARCIN WOLIŃSKI	–	–	
Sprawdził:	inż. MIECZYSŁAW KĘPIŃSKI	136/SR/U	instalacyjna	