



Kanclerz

Gdańsk, 14.03.2019 r.

Nr postępowania ZP/48/055/R/19

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ogrodzenia budynku „Wysokich Napięć” Wydziału Elektromechaniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy ul. Własna Strzecha 18A

Zamawiający – Politechnika Gdańska, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) w dalszej części zwanej ustawą Pzp, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wykonawca przesłał pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Czy wiadomo jaki typ (kolor) cegły klinkierowej jest przewidziany do realizacji zadania?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem w pkt. 5.3 projektu ogrodzenia należy użyć cegły pełnej ceramicznej, klasy 20, w kolorze naturalnym.

Pytanie 2

Na jaki kolor ma być pomalowane ogrodzenie i jaki ma mieć wzór oraz kształt brama, furtka i przęsła?

Odpowiedź:

Kolor ogrodzenia powinien być zgodny z opisem w projekcie ogrodzenia (pkt 5.5 i 5.6), wzór zgodny z projektem - część rysunkowa - w projekcie zostały określone rodzaje kształtowników stalowych do wykonania ogrodzenia

Pytanie 3

Proszę o udostępnienie zdjęć poglądowych z terenu przewidywanej inwestycji.

Odpowiedź:

Zdjęcia poglądowe zostały zamieszczone w części opisowej projektu.

Pytanie 4

Czy nakrywy betonowe na cokół ogrodzeniowy można zastąpić innym materiałem np. klinkier lub płyty granitowe?

Odpowiedź:

Nakrywy i parapety należy wykonać zgodnie z opisem w projekcie ogrodzenia (pkt 5.4).

Pytanie 5

Czy malowanie można wykonać metoda proszkową?

Odpowiedź:

Malowanie można wykonać metodą proszkową.

Pytanie 6

Czy ogrodzenie metalowe ma być cynkowane?

Odpowiedź:

Ogrodzenie należy wykonać z elementów stalowych ocynkowanych, zgodnie z zapisem w projekcie (pkt 5.5 i 5.6).

Zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu.


p.o. Kanclerza
Politechniki Gdańskiej
Mariusz Niliś

(podpis kierownika Zamawiającego/ osoby upoważnionej)