



Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gdańsk, dnia 17-07-2020 r.

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 560133 - N- 2020 z dnia 09.07.2020,
na stronie internetowej www.dzp.pg.edu.pl
oraz w siedzibie Zamawiającego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *modernizację pomieszczeń dziekanatu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej polegającą na montażu klimatyzacji*
CRZP: ZP /148/017/R/20

Zamawiający informuje, że w dniu 16.07.2020 r. wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu:

PYTANIE 1

Korytka metalowe prowadzone na zewnątrz budynku mają być odsunięte 20 cm od ściany na całej długości ok. 15 m

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na termomodernizację korytka metalowe muszą być odsunięte o 20 cm od ściany.

PYTANIE 2

Czy korytka metalowe mają być malowane?

ODPOWIEDŹ:

Korytka muszą być malowane.

PYTANIE 3

Dlaczego do sterownia urządzeń wewnętrznych potrzebny jest przewód 4X4mm (zazwyczaj 1,5mm).

ODPOWIEDŹ:

Przewód do sterowania urządzeń posiada przekrój 4x4 mm gdyż tak wymaga projekt.



**POLITECHNIKA
GDAŃSKA**

Informacje zawarte w udzielonej odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, które zmieniają treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub jej załączników, stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z wyrazami szacunku

Dziekan

-//-

dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG
WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA