



## **Dział zamówień publicznych**

Gdańsk, data 26.08.2020 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego wraz z modernizacją instalacji w budynku wydziału chemii B Politechniki Gdańskiej ZP/186/055/R/20

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

### Pytanie 1:

Czy istnieje konieczność wymiany pola (aparatów) w rozdzielni elektrycznej przy wymianie kabla zasilającego?\_Proszę o podanie informacji jaki jest obecnie aparat.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż obecnie w polu zasilającym dźwig zainstalowane są ceramiczne podstawy bezpiecznikowe z wkręcaną główką (3 na komplet). W ramach realizacji zamówienia należy przewidzieć wymianę 3 kompletów podstaw bezpiecznikowych na 3 nowe rozłączniki bezpiecznikowe z 3 kompletami wkładek.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Siwz oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Kancelarz  
Politechniki Gdańskiej  
mgr inż. Mariusz Miller

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)