



**Dział zamówień publicznych**

Gdańsk, data 03.12.2020 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę dźwigu osobowego wraz z modernizacją instalacji w budynku wydziału chemii B Politechniki Gdańskiej

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

Czy żądają Państwo od Wykonawcy nowoczesnego dźwigu z napędem na pasach?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie wymaga dźwigu z napędem na pasach.

Pytanie 2:

Jeśli posiadają Państwo pozwolenie na budowę zwracamy się z prośbą o udostępnienie kopii

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dysponuje decyzją o pozwoleniu na budowę.

Pytanie 3:

Zgodnie z załącznikiem do PFU rzutu szybu informujemy, że istniejącym szybie nie ma możliwości montażu dźwigu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z normą PN-EN 8170. Kabina dźwigu powinna mieć wymiar 1100x1400 tj.630kg/8os. Wobec tego, czy dopuszczają Państwo możliwość montażu dźwigu o wymiarach kabiny 1050x1300, tj.525kg/7 os?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany wymiarów kabiny, udźwigu, oraz ilości osób.

Pytanie 4:

Czy klient posiada system monitoringu z którym należy się zintegrować – jeśli tak, to jaki to system (firma), czy posiadają Państwo schemat połączenia?

Pytanie 5:

W jaki sposób kamery mają łączyć się z miejscem podglądu/rejestratorem? Czy istnieje już odpowiednia infrastruktura czy trzeba ją stworzyć?

- a) jeśli istnieje to prosimy o udostępnienie wymaganego schematu,
- b) jeśli nie istnieje to jaki jest preferowany sposób wykonania podłączenia?

Pytanie 6:

Jakie są preferowane parametry kamer (przetwornik, rozdzielczość itp.)?


Odpowiedź 4, 5, 6:

Zamawiający nie posiada systemu monitoringu do którego należy podłączyć dźwig.

Powyzsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Siwz oraz są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

  
Kancelarz  
Politechniki Gdańskiej  
mgr inż. Mariusz Miller

.....  
(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)