

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu nr ZZ/464/009/D/2022

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chłodnicy wody - chillera na potrzeby Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby zamawiającego: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek WETI A (nr 41), pokój 116.

- Pojemność zbiornika: nie mniej niż 34 L
- Obieg wody: nie mniej niż 80 L/min
- Średnica wtyków: 1/2" rp
- Wysokość podnoszenia słupa wody: nie mniej niż 55m
- Wydajność chłodzenia: nie mniej niż 7.5 kW
- Moc kompresora: nie mniej niż 2.65 kW,
- Moc pompy: nie mniej niż 0.55 W + 0.75 kW
- Czynnik chłodniczy: R-410A
- Ilość czynnika: 2100g
- Precyzja: $\pm 1^{\circ}\text{C}$
- Zasilanie: 220V (+-10%), 50 Hz
- Wymiar: nie większy niż 800 x 600 x 1100 mm
- Gwarancja: minimum 12 miesięcy.

Kod CPV 31141000-6 chłodnice wody.