

.....
(nazwa i adres Wykonawcy).....
(miejsowość i data)

Nr zamówienia: Z/395/014/D/2022

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Zasilacz awaryjny UPS (szt. 1)**

Podzespół	Ilość [sztuk]	Minimalne wymagania Zamawiającego
Moc znamionowa pozorna	1	5000 VA
Moc znamionowa czynna (skuteczna)	1	4500 W
Topologia UPS	1	Podwójnej konwersji (online)
Przebieg falowy	1	Sinusoida
Napięcie wejściowe	1	220V – 240V
Napięcie wyjściowe	1	220V – 240V
Gniazda wyjściowe	1	6 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
Czas podtrzymania podłączonych urządzeń, przy obciążeniu 50%	1	Co najmniej 11 minut 45 sekund
Obudowa	1	a) typu Tower, b) wysokość nie większa niż 440 mm.
Bateria	1	a) minimum 2 sztuki, b) pojemność jednostkowa: co najmniej 845 VA·h, c) żywotność: co najmniej 5 lat, d) możliwość wymiany podczas pracy: TAK, e) możliwość rozszerzenia banków baterii: TAK.
Komunikacja i zarządzanie	1	a) karta sieciowa do zarządzania – interfejs RJ45, b) wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD na froncie obudowy, c) port USB, d) interfejs szeregowy, e) dedykowane oprogramowanie pozwalające na zamykanie serwerów i systemów operacyjnych
Okres gwarancji	1	<u>Minimum 24 miesiące</u>
Termin realizacji zamówienia	1	<u>Do 7 dni roboczych</u>

Kod CPV:

Kod CPV	Opis kodu
35100000-5	Urządzenia awaryjne i zabezpieczające