

.....
(nazwa i adres Wykonawcy).....
(miejsowość i data)

Nr postępowania: ZZ/156/014/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Transformator separacyjny jednofazowy z izolacją na 3,3kV AC (szt. 3)**

L.p.	Minimalne wymagania Zamawiającego
1.	Napięcie pierwotne 400V, 50 Hz;
2.	Napięcie wtórne 400V, 50 Hz;
3.	Prąd znamionowy 32 A;
4.	Moc 12,8 kVA;
5.	Częstotliwość 50 Hz;
6.	Wytrzymałość napięciowa między stroną pierwotną, a wtórną: roboczo 3,3 kV, 50Hz;
7.	Wytrzymałość napięciowa do rdzenia/PE: 3,3 kV, 50Hz;
8.	Test napięciowy 60 sekundowy: 10kV, 50Hz;
9.	Stopień ochrony: IP00;
10.	Tryb pracy: S1;
11.	Chłodzenie naturalne, powietrzne;
12.	Okres gwarancji: minimum 24 miesiące;
13.	Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni.

Kod CPV:

Kod CPV	Opis kodu
31172000-2	Transformatory napięciowe